



## Reguli și măsuri de prevenire, comportare și siguranță în caz de incendiu în spații cu aglomerări de persoane

### Organizarea activităților:

- ✓ În clădirile unde se desfășoară activități recreative (spectacole, baluri, petreceri, întruniri, concerte, etc.), activitatea se organizează astfel încât să nu se creeze aglomerări ale persoanelor și supraîncărcarea cu mobilier și echipamente specifice, care să îngreuneze sau să blocheze evacuarea în caz de incendiu;
- ✓ În clădirile unde se desfășoară activități care presupun aglomerări de persoane (săli pentru evenimente, cluburi, baruri, discoteci) se interzice fumatul și utilizarea focului deschis, precum și utilizarea mijloacelor de iluminat cu flacără deschisă.
- ✓ Pe timpul exploatarii încăperilor, compartimentelor și spațiilor aferente construcțiilor și spațiilor trebuie luate măsuri de reducere la minim a riscului de incendiu, prin limitarea la strictul necesar a cantităților de materiale combustibile și a eventualelor surse cu potențial de aprindere a acestora;
- ✓ În sălile aglomerate ori amenajările temporare în care se desfășoară activități cu public nu se admite accesul unui număr de persoane mai mare decât capacitatea stabilită prin proiect;
- ✓ Amplasarea mobilierului în sălile aglomerate sau cu aglomerări de persoane se realizează astfel încât să se asigure culoare de trecere cu lățimi care să permită deplasarea publicului către ieșirile din sală;
- ✓ În sălile aglomerate, scaunele sau băncile se fixează de pardoseală astfel încât să nu fie răsturnate în caz de panică și să asigure evacuarea rapidă și fără accidente a publicului;

- ✓ Se recomandă asigurarea unui sistem de alarmare în caz de incendiu.
- ✓ Instalațiile, sistemele, dispozitivele sau mijloacele prevăzute cu rol în asigurarea securității la incendiu (stingătoare, hidranți interiori/exteriori, instalații de detectare, semnalizare și alarmare, instalații de sprinklere, instalații cu ceată de apă etc.) trebuie să fie menținute în permanență în stare de funcționare și semnalizate prin indicatoare, potrivit prevederilor legale în vigoare;
- ✓ Spațiul destinat DJ-ului sau activității de regie cu echipamentele ori instalațiile de muzică nu trebuie să îngreuneze circulația publicului.
- ✓ La finalizarea activității în sala aglomerată sau amenajarea temporară se execută un control de verificare pentru depistarea și înlăturarea eventualelor nereguli în domeniul prevenirii incendiilor pe timpul exploatarii;

### **Căi de evacuare**

- ✓ Se interzice blocarea căilor de acces și intervenție cu diferite materiale, mărfuri, precum și prin parcarea mijloacelor de transport și se asigură curățarea și întreținerea acestora pe timp nefavorabil, pentru a fi practicabile în orice situație.
- ✓ Nu se admite amplasarea, pe căile de evacuare, a unor obiecte care pot îngreuna evacuarea în caz de incendiu. Covoarele și mochetele vor fi astfel fixate încât să se evite împiedicarea persoanelor care se evacuează;
- ✓ Ușile, casele scărilor, ieșirile, precum și traseele către acestea trebuie marcate cu indicatoare de securitate prevăzute în reglementările în vigoare, astfel încât să fie vizibile ziua și noaptea;
- ✓ Ușile de pe căile de evacuare se prevăd cu deschiderea în sensul deplasării persoanelor spre exterior și se mențin în permanență descuiate;
- ✓ Ușile pietonale utilizate pentru evacuare, în cazul clădirilor prevăzute cu uși glisante sau rotative, sunt menținute în permanență practicabile;
- ✓ Pe căile de evacuare se interzice amplasarea oglinzilor sau vitrinelor pentru a nudezorienta utilizatorii spațiului respectiv.
- ✓ Pe căile de evacuare nu trebuie să existe praguri cu înălțimea mai mare de 2,5 cm;

## Elemente de decor

- ✓ Toate elementele mobile de decor, plafoanele suspendate, părțile translucide sau transparente care au încorporate instalații de lumini și plasele orizontale suspendate trebuie să fie din materiale având clasa de reacție la foc minim B, d0 sau d1.
- ✓ Prinderile sau armăturile de siguranță care susțin elementele de decor suspendate sunt protejate la foc astfel încât să împiedice căderea lor în timpul evacuării publicului.
- ✓ Montarea elementelor de decor gonflabile este interzisă.
- ✓ Instalarea de sisteme destinate generării de efecte speciale de lumini, ceață, fum și altele asemenea se face cu asigurarea protecției la foc necesare pe baza instrucțiunilor emise de producător sau de proiectant.
- ✓ Instalațiile / echipamentele de producere a efectelor speciale, precum cele luminoase, cu ceață, cu fum și altele asemenea, se prevăd cu un sistem centralizat de scoatere din funcțiune în caz de incendiu.
- ✓ Garderobele pot fi amenajate în sală și dependințele sale, cu excepția căilor de comunicație și a caselor scărilor.
- ✓ Acestea se dispun astfel încât publicul care staționează în vecinătatea lor să nu îngreuneze circulația altor persoane.
- ✓ Alarmarea în caz de incendiu trebuie precedată în mod obligatoriu de oprirea programului desfășurat și punerea în funcțiune a iluminatului normal în spațiile în care programul se desfășoară cu lumină obscură.

### Administratorul are următoarele obligații principale:

- ✓ să stabilească, prin dispoziții scrise, responsabilitățile și modul de organizare pentru apărarea împotriva incendiilor în unitatea sa, să le actualizeze ori de câte ori apar modificări și să le aducă la cunoștință salariaților, utilizatorilor și oricărora persoane interesate;
- ✓ să asigure identificarea, evaluarea și implementarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor conform criteriilor stabilite;

- ✓ să solicite și să obțină avizele și autorizațiile de securitate la incendiu, prevăzute de lege, și să asigure respectarea condițiilor care au stat la baza eliberării acestora;
- ✓ să elaboreze instrucțiunile de apărare împotriva incendiilor și să stabilească atribuțiile ce revin salariaților la locurile de muncă;
- ✓ să verifice dacă salariații cunosc și respectă instrucțiunile necesare privind măsurile de apărare împotriva incendiilor și să verifice respectarea acestor măsuri semnalate corespunzător prin indicatoare de avertizare de către persoanele din exterior care au acces în unitatea sa;
- ✓ să asigure utilizarea, verificarea, întreținerea și repararea mijloacelor de apărare împotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucțiunilor furnizate de proiectant;
- ✓ să utilizeze în unitatea sa numai mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor, certificate conform legii.

**Utilizatorul are următoarele obligații principale:**

- ✓ să cunoască și să respecte măsurile de apărare împotriva incendiilor, stabilite de administrator/conducătorul instituției;
- ✓ să întrețină și să folosească, în scopul pentru care au fost realizate, dotările pentru apărarea împotriva incendiilor, puse la dispoziție de administrator/ conducătorul instituției;
- ✓ să respecte normele de apărare împotriva incendiilor, specifice activităților pe care le organizează sau le desfășoară;
- ✓ să aducă la cunoștința administratorului/conducătorului instituției, orice defecțiune tehnică ori altă situație care constituie pericol de incendiu.

Vor fi avute în vedere toate prevederile legale în domeniul apărării împotriva incendiilor, prezentele informații nefind limitative, acestea fiind apreciate ca aspecte prioritare pentru desfășurarea în condiții de siguranță a activităților specifice.

☞ La tablourile capsule, garniturile de etanșare vor fi în bună stare și bine strânse (fixate).

☞ Se interzice legarea directă la bornele tabloului de distribuție a lămpilor de iluminat, a motoarelor electrice sau a altor consumatori de energie electrică.

☞ Instalațiile și sistemele de captare și scurgere la pământ a sarcinilor electrostatice se vor menține în bună stare de funcționare, la parametrii prevăzuți.

☞ Este interzisă exploatarea instalațiilor cu elemente metalice nelegate la pământ sau cu instalații de punere la pământ incomplete, defecte sau necorespunzătoare din punct de vedere al rezistenței ohmice.

☞ Se interzice folosirea motoarelor și a aparatelor electrice cu carcasele și capacele demontate sau în condiții în care să nu asigure răcirea lor printr-o bună circulație a aerului din jur.

☞ Instalațiile electrice scoase de sub tensiune temporar sau definitiv se vor marca în acest sens.

☞ În construcțiile în care se utilizează tensiuni electrice diferite, valorile acestora se vor marca la prize.

**☞ În cazul producerii unui incendiu:**

- ✓ se vor anunța în timp operativ serviciile profesioniste pentru situații de urgență la numărul unic de urgență 112;
- ✓ se vor evacua materialele combustibile din zona focarului;
- ✓ se vor deconecta obligatoriu instalațiile electrice de sub tensiune;
- ✓ se va acționa pentru stingerea incendiului cu stingătoarele din dotare sau apă (doar după deconectarea instalațiilor electrice de sub tensiune).

